

AAIO WMU TST5108 CONNECTION GUIDE

Note! This product may only be installed and maintained by a qualified electrician.

1. Open the WMU unit by opening the two screws (Image 1)
2. The WMU unit contains 8 holes for the cables. If you want to use the 4 holes on the lower part of the unit, bend the metal piece off the cover (from between the screws in Image 1). Cut a hole for the necessary cables to the rubber seals, and press the seals to the holes before pulling through the cables. Push the remaining seals to the remaining cable holes, whether they are used or not (Image 2).
3. Pull the supply cable and the (optional) Ethernet cable inside the unit, and connect the supply cable to the power connector according to the markings (Image 3/A), and the Ethernet cable to the Ethernet connector (Image 3/B).
4. Connect the (optional) relay-based device according to the markings (Image 3/C). The relay changes state, if a luminaire in the system reports a failure, or if a luminaire is not reached for 7 days.
5. Push the cover of the unit in its place, and attach the screws opened in step 1 (Image 1)

AAIO WMU TST5108 INSTALLATIONSANVISNING

Obs! Kun faglært personell kan installere og vedlikeholde produktet.

1. Åpne WMU-sentralen ved å løse de to skruene i bunnen av lokket og senk frontplaten ned. (Bilde 1)
2. WMU-sentralen har 8 stk hull for kabler. Om du vil bruke de 4 hullene i bunnen av sentralen, bryt løs metalldekselet fra lokket mellom de 2 skruene (bilde 1.) Skjær hull for kablene i gumminiplene og monter disse før du trekker kablet igjennom. La de gumminiplene som du ikke bruker bli sittende. (Bilde 2).
3. Dra strømkabel og eventuell nettverkskabel inn i enheten. Tilkoble strømkabel i pluggen for driftsspenning, i henhold til merking (Bilde 3/A), og nettverkskabelen i plugg for nettverksforbindelsen (Bilde 3/B).
4. Tilkoble tilbehør for utgående signal til (NO/NC/COM) i henhold til merking (Bilde 3/C) om dette skal benyttes. Reléets tilstand endrer seg, om en armatur i systemet rapporterer om feil, eller om man ikke oppnår kontakt med en armatur i løpet av 7 dager.
5. Tilbakemonter lokket ved å skyve det oppover og fest de 2 skruene som ble løst i steg 1.

AAIO WMU TST5108 KYTKENTÄOHJE

Huom! Laitteen asennuksen ja huollon saa suorittaa vain sähköalan ammattitaitoinen henkilö.

1. Avaa WMU-laite kiertämällä auki kaksi ruuvia laitteen alaosassa (Kuva 1)
2. Laitteessa on yhteensä 8 kaapelien läpivientireikää. Jos haluat käyttää alaosassa olevia 4 läpivientireikää, taita niitä suojaava metallilevy irti laitteen kannesta (Kohdan 1 ruuvien välistä). Leikkaa mukana tuleviin tiivisteisiin reiät tarvittaville kaapeleille, ja paina rei'itetty tiivisteet valitsemissä läpivientireikiin ennen kaapeleiden vetoa. Laita loput tiivisteet jäljelle jääviin läpivientireikiin huolimatta siitä, tulevatko läpivientireiät käyttöön (Kuva 2) Kiinnitä laite seinään neljällä ruuvilla (Kuva 2).
3. Vedä syöttökaapeli ja (valinnainen) Ethernet-kaapeli laitteen sisälle. Kytke syöttökaapeli merkintöjen mukaisesti (kuva 3/A), ja Ethernet kaapeli Ethernet-liittimeen (kuva 3/B).
4. Kytke (valinnainen) releohjattu laite liittimeen (kuva 3/C). Rele vaihtaa tilaa, jos järjestelmässä oleva valaisin ilmoittaa virheestä, tai jos valaisimeen ei olla saatu yhteyttä 7 vuorokautteen.
5. Työnnä laitteen kansi paikoilleen, ja kiinnitä kohdassa 1 irroitettavat ruuvit (Kuva 1).

AAIO WMU TST5108 INSTALLATIONSANLEITUNG


Achtung! Dieses Produkt darf nur von einem elektrofachgerecht ausgebildeten Person installiert und gewartet werden.

1. Öffnen Sie die WMU-Einheit durch Öffnen der beiden Schrauben (Bild 1)
2. Die WMU-Einheit enthält 8 Bohrungen für die Kabel. Wenn Sie die 4 Löcher auf dem unteren Teil des Gerätes verwenden möchten, biegen Sie das Metallstück von der Abdeckung (zwischen den Schrauben, Bild 1) ab. Schneiden Sie ein Loch für die notwendigen Kabel zu den Gummidichtungen und drücken Sie die Dichtungen auf die Löcher, bevor Sie durch die Kabel ziehen. Drücken Sie die restlichen Dichtungen auf die verbleibenden Kabellöcher, ob sie verwendet werden oder nicht (Bild 2).
3. Ziehen Sie das Versorgungskabel und das (optionale) Ethernet-Kabel im Inneren des Geräts und verbinden Sie das Versorgungskabel mit dem Stromanschluss gemäß den Markierungen (Bild 3/A) und dem Ethernet-Kabel mit dem Ethernet-Anschluss (Bild 3/B).
4. Schließen Sie das (optionale) Relais-basierte Gerät gemäß den Markierungen an (Bild 3/C). Das Relais ändert seinen Zustand, wenn eine Leuchte im System einen Fehler meldet, oder wenn eine Leuchte in 7 Tagen nicht erreicht wird.
5. Schieben Sie die Abdeckung des Gerätes an ihre Stelle und befestigen Sie die in Schritt 1 geöffneten Schrauben (Bild 1).

1.



2.



3.

